



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA PIQUIRI, 500 - Caixa Postal 11- CNPJ - 78.402.252/0001-34

Fone: (43) 3259-1172 – Fax: (43) 3259-1489 - CEP: 86.210-000 - JATAIZINHO / PARANÁ

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS EFETUADOS NA E.T.A. – OUTUBRO / 2009

EXAME	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADO (MÉDIA)
TURBIDEZ ÁGUA BRUTA	2/dia	60	135.58
TURBIDEZ ÁGUA TRATADA	7/dia	210	0.62
COR ÁGUA BRUTA	2/dia	60	343.84
COR ÁGUA TRATADA	7/dia	210	0.14
pH ÁGUA BRUTA	2/dia	60	7.2
pH ÁGUA TRATADA	7/dia	210	6.6
ALCALINIDADE ÁGUA BRUTA (T)	2/dia	60	20.64
ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (T)	2/dia	60	13.04
ALCALINIDADE ÁGUA TRATADA (F)	2/dia	60	00
CO2 – ÁGUA TRATADA	2/dia	60	4.82
COLORO	7/dia	210	0.83
FLUOR	7/dia	210	0.75
DUREZA TOTAL ÁGUA TRATADA	2/dia	60	18.00

EXAMES BACTERIOLÓGICOS EFETUADOS NA E.T.A.

ÁGUA	FREQÜÊNCIA	TOTAL DO MÊS	RESULTADOS		N.M.P. COLIFORME (MÉDIA)
			+	-	
BRUTA- captação	-	-	-	00	-
FILTRADA filtros	-	-	-	00	-
DISTRIBUÍDA	9	29	00	29	00